

Műszaki leírás
„Épületberendezések beszerzése 2020. évben”
tárgyú beszerzési eljáráshoz

2. részfeladat: „Led Lámpatestek beszerzése”

Tárgyi részfeladatban nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére az alábbi berendezések szállítása.

A szállítandó led lámpák műszaki követelményei:

1. típus. Mérete: 600*600*11 mm. Teljesítmény: min. 34 W. Energiaosztály A++. Fényáram min. 3740 lm, színhőmérséklet 3000K. Színvisszaadás (CRI) 80+, SMD LED chip, világítási szög 120°. IP védelem IP20, üzemi idő 50.000 óra. Fényhasznosítás: 110 lm/W. Jótállás minimum 3 év. A lámpatestnek a munkavédelmi előírásoknak meg kell felelni: az átlag magasságú irodában a munkasíkon állandósult üzemi állapotban – különösképpen – a számítógépes munkahelyeken a megvilágítás erősségének minimum 500 lux értéket kell biztosítani.

2. típus: Mérete: 1200*300*11mm. Teljesítmény: min 34 W. Energiaosztály A++. Fényáram min. 3740 lm, színhőmérséklet 3000K. Színvisszaadás (CRI) 80+, SMD LED chip, világítási szög 120°. IP védelem IP20, üzemi idő 50.000 óra. Fényhasznosítás: 110 lm/W. Jótállás minimum 3 év. A lámpatestnek a munkavédelmi előírásoknak meg kell felelni: az átlag magasságú irodában a munkasíkon állandósult üzemi állapotban – különös képen – a számítógépes munkahelyeken a megvilágítás erősségének minimum 500 lux értéket kell biztosítani.

Tervezett megrendelési mennyiség: 1. típus esetében: 70 darab
2. típus esetében: 50 darab